



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия
№ 09-11.1-6.4-0768

Наименование Узел запуска "ПУ-СОБОЛЬ"

Организация-изготовитель ООО «НПО Соболевский завод»

Техническая документация согласована

Узел запуска "ПУ-СОБОЛЬ". Технические условия ТУ 4371-001-38323993-2012 согласованы письмом № МФ-Т406-1136 от 22 сентября 2020 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначен для ручного или автоматического запуска генераторов огнетушащего аэрозоля.

Настоящее Свидетельство действительно с 10.03.2021 до 22.09.2026
дата дата



Директор Московского филиала
Российского Речного Регистра

М.П.

(должность)

(подпись)

Белоусов В.М.

(фамилия и.о.)



09.21.088.763314

Технические показатели

Напряжение питания, В: от 12 до 24.

Эксплуатация допускается при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$;

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP): не ниже IP31.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.